

PGK 32/2010

Urząd Gminy w Wapielsku  
Pani  
Grażyna Cywińska

**Dotyczy:** wydania warunków technicznych na budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego do działki nr 129/3 w miejscowości Wapielsk.

Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne przy Urzędzie Gminy w Wapielsku w odpowiedzi na wniosek przedstawia wyżej wymienione warunki techniczne:

**Dla projektowanego przyłącza wodociągowego:**

**Zaprojektować:**

- wylącznie do istniejącej sieci wodociągowej PCV Ø 90
- przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 40
- studnię wodomierzową z zestawem wodomierzowym z zaworem spustowym oraz antyskażeniowym.

**Dla projektu przyłącza kanalizacyjnego:**

**Zaprojektować:**

- włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø 200
- przyłącze kanalizacyjne z rur PCV Ø 160
- do kanału sanitarnego podłączyć i odprowadzić wyłącznie ścieki komunalno-bytowe

**Do obowiązków inwestora należy:**

Zorganizowanie procesu budowy, a w szczególności zapewnienie:

1. Opracowania projektu budowlanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania o odpowiedniej specjalności.
2. Projekt budowlany przyłącza wodociągowego oraz kanalizacyjnego należy uzgodnić z innymi użytkownikami uzbrojenia pod i nadziemnego oraz dokonać uzgodnień z właścicielami działek sąsiednich, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne jest wejście na sąsiednią nieruchomość.
3. Wykonawstwo, odbiór techniczny przyłącza musi odbywać się w uzgodnieniu z Pomocniczym Gospodarstwem Komunalnym.
4. Po wykonaniu przyłącza wodociągowego należy wykonać próbę ciśnieniową, dezynfekcję, płukanie oraz przeprowadzić badanie wody, a wyniki dostarczyć do Pomocniczego Gospodarstwa Komunalnego.
5. Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi przez Pomocnicze Gospodarstwo Komunalne.
6. Warunkiem zawarcia umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jest przedłożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

  
Miejscowość, data i podpis