



#### LEGENDA:

- A** oprawa świetłówkowa, nastropowa / zwieszakowa LED 60W 4000K IP65
- wyłącznik krzywkowy, 1-bieg. n/t szczelny + puszka przyłączeniowa IP65
- uziom otokowy – taśma FeZn 30x4mm układana 1m od budynku na głębokości min. 0,6m
- przewód odprowadzający – słup stalowy
- złącze probiercze – połączenie skręcane przewodu odprowadzającego z uziemieniem w puszcze chodnikowej.
- połączenie spawane, izolować antykorozyjnie.
- gniazdo 1-fazowe szczelne, n/t

#### UWAGI:

1. Instalację elektryczną wykonać w rurkach osłonowych układanych na konstrukcji wiaty.
2. Poziome ciągi połączeniowe wykonać na wys. powyżej 2,5m.
3. Zejścia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.
4. Wyłączniki montować na wys. 1,15m.
5. W miejscu instalacji opraw oświetleniowych, łączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający biały montaż urządzeń.
6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
7. Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TN-S.
8. Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
9. Podstawowym uziomem dla budynku jest uziom otokowy.
10. Stalową konstrukcję wiaty oraz stalowe pokrycie dachu wykorzystuje jako naturalny zwód odgromowy jeżeli grubość blachy jest większa niż 0,5mm.
11. Stalowe słupy konstrukcyjne połączyć w złączu probierczym z uziomem.
12. Złącza probiercze zabudować w puszcze chodnikowej.
13. Rezystancja uziemienia mniejsza niż 5 Ohm.
14. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji odgromowej wykonać trasowanie, ewentualne kolizje z innymi instalacjami rozwiązać w trakcie realizacji.



Biurowo Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna  
ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. tel.: +48 61 622 91 20 fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl

INWESTOR:		Gmina Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk		STADIUM DOKUMENTACJI:	
PRZEDSIĘWZIĘCIE:		Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Wąpielsk		PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:		WIATA - BRANŻA ELEKTRYCZNA		BRANŻA:	
				ELEKTRYCZNA	
				NR RYS.:	
				E-05	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECIALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
Projektował:	mgr inż. A. Kuroczycki Saniutycz	instalacje elektryczne	WKP/0131/POOE/06		
Sprawdzał:	mgr inż. B. Kuroczycki Saniutycz	instalacje elektryczne	45/80/Pw		
				SKALA:	
				1:100	
				DATA:	
				październik 2017	