


LEGENDA:

- A oprawa świetłówkowa, nastropowa / zwieszakowa LED 60W 4000K IP65
- wyłącznik krzywkowy, 1–bieg. n/t szczelny + puszka przyłączeniowa IP65
- gniazdo 1–fazowe szczelne, n/t

UWAGI:

- Instalację elektryczną wykonać w rurkach osłonowych układanych na konstrukcji wiaty.
- Poziome ciągi połączeniowe wykonać na wys. powyżej 2,5m.
- Zejsćcia do gniazd i wyłączników wykonać pionowo.
- Wyłączniki montować na wys. 1,15m.
- W miejscu instalacji opraw oświetleniowych, łączników, gniazd i wypustów zostawić zapas przewodu umożliwiający montaż urządzeń.
- Ochroną przed porażeniem prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.
- Instalacja odbiorcza w układzie sieciowym TNS.
- Wszystkie prace wykonać zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

		Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Stachury 9, 63-000 Środa Wlkp. tel.: +48 61 622 91 20 fax.: +48 61 622 91 21 www.codex.pl				
INWESTOR:	Gmina Wapielsk, Wapielsk 20, 87-337 Wapielsk		STADIUM DOKUMENTACJI:	PROJEKT BUDOWLANY		
PRZEDSIĘWZIĘCIE:	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Wapielsk		BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU:	KONTENER NA PRZEDMIOTY DO PONOWNEGO UŻYCIA - BRANŻA ELEKTRYCZNA					
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	WSPRAWNIENIE	PODSYS	
Projektował:	mgr inż. A. Kuroczyński Sanituz	Instalacje elektryczne	WK/P/0131/POOE/06	SCHEMAT		
Sprawdzał:	mgr inż. B. Kuroczyński Sanituz	Instalacje elektryczne	45/60/PW	DATA:	październik 2017	