

Wąpielsk 17.11.2021

Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk

RI.271.5-2.2021.MR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI.271.5.2021.MR p.n.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże – Półwiesk Mały od km 2+510 do km 5+200.”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1. Proszę o informację jaka jest wymagana minimalna moc jednego modułu fotowoltaicznego?

Pytanie nr 2. Proszę o informację czy należy zastosować jeden akumulator żelowy czy też dwa? Jaka jest wymagana minimalna pojemność jednego akumulatora?

Pytanie nr 3. Jakie są oczekiwania Inwestora w stosunku do umiejscowienia akumulatora/akumulatorów. Czy należy zamontować go/je na szczycie masztu czy też w gruncie?

Odpowiedź nr 1

Wymagana minimalna moc jednego modułu fotowoltaicznego 300 W.

Odpowiedź nr 2

Należy zastosować dwa akumulatory żelowe o minimalnej pojemności jednego akumulatora 100Ah.

Odpowiedź nr 3

Akumulatory powinny znajdować się w skrzynce hermetycznej w gruncie przy podstawie lampy.

Zamontowane urządzenie musi stanowić zwartą całość. Parametry poszczególnych części muszą zostać dobrane w taki sposób, aby nie zakłócały pracy całego urządzenia.

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski