

Wąpielsk 14.12.2021

**Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk**

RI.271.8.2021.MR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI.271.8.2021.MR p.n.:

„Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie nr 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie parametrów urządzenia w zakresie:

Doprecyzowania rodzaju napędu elektrycznego – czy ma to być napęd elektryczny śrubowy, czy elektryczny pasowy;

Doprecyzowania rodzaju drzwi szybowych – czy drzwi mają być automatyczne wychylne, czy automatyczne rozsuwane.

.

Odpowiedzi na pytania nr 1

Zamawiający informuje, że napęd platformy powinien być elektryczny pasowy

Odpowiedzi na pytania nr 2

Zamawiający informuje, że drzwi należy zastosować rozsuwane

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski