

Wąpielsk 27.12.2021

**Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk**

RI.271.9.2021.MR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI.271.9.2021.MR p.n.:

„Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytania nr 1.

1. Czy dopuszczają Państwo napęd platformy elektryczny – śrubowy?
2. Czy dopuszczają Państwo drzwi wychylne jednoskrzydłowe automatyczne?

Odpowiedzi na pytania nr 1

1. Zamawiający informuje, że napęd platformy powinien być elektryczny pasowy. Nie dopuszczamy napędu elektrycznego śrubowego.
2. Zamawiający informuje, że drzwi należy zastosować automatyczne rozsuwane. Nie dopuszczamy drzwi wychylnych jednoskrzydłowych automatycznych.

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski