

**Zamawiający:
Gmina Wąpielsk
87-337 Wąpielsk**

RI.271.9.2021.MR

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak RI.271.9.2021.MR p.n.:

„Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy w Wąpielsku poprzez montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych”

Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytania nr 3.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie parametrów urządzenia w zakresie:

1. Uwzględniając wyjaśnienia z dnia 27.12.2021r. o zastosowaniu urządzenia o napędzie elektrycznym pasowym i konieczności zastosowania drzwi automatycznych przeszklonych informujemy, że nie ma możliwości zachowania udźwigu platformy 400kg
2. producent urządzenia przewiduje wykonanie:
 - drzwi automatycznych przeszklonych i udźwigu 300kg (z uwagi na ciężar szkła) lub
 - drzwi automatycznych ze stali nierdzewnej i udźwigu 400kg
3. wymiarów platformy 1250 x 1000 mm – ponieważ jest to urządzenie dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami minimalny wymiar platformy winien być 1400 x 1100 mm

Jednocześnie prosimy o zamieszczenie Załącznika nr 1 do SWZ OPZ zawierającego projekt budowlany, STWiORB, przedmiar robót – brak na stornie.

Odpowiedzi na pytania nr 3

1. Zamawiający informuje, że należy zastosować drzwi automatyczne przeszklone. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie udźwigu platformy do 300 kg;
2. Zamawiający nie przewiduje zmiany wielkości minimalnych wymiarów platformy
3. Zamawiający zamieścił na stronie postępowania przetargowego Załącznika nr 1 do SWZ OPZ zawierającego projekt budowlany, STWiORB oraz przedmiar robót

Zamawiający, informuję że przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2022r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30.

Zatwierdzono
Wójt Gminy Wąpielsk
/-/
Dariusz Piotr Górski