



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE**

lde. 1926122
Znak sprawy: NHS.9020.1.2.2.2022

Rypin, 10.05.2022r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku
Wąpielsk 20
87-337 Wąpielsk
Egz. nr...2....

Stwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie przydatności do
spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego w Półwiesku Małym

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195 z późn zm.), § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r poz. 2294), biorąc pod uwagę n/w sprawozdania z badań laboratoryjnych próbek wody:

Data pobrania próbki wody	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki wody	Zakres badań	Uwagi
	Numer sprawozdania z badań			
26.04.2022r.	R/22/22 LM/W-632-R/22/22, LF-632-R/22/22	Punkt monitoringowy sieć- urząd gminy w Wąpielsku, kran w WC I piętro	Kontrola urzędowa - parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli urzędowej realizowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie.
26.04.2022r	R/23/22 LM/W-632-R/23/22, LF-632-R/23/22	Punkt monitoringowy Sieć- szkoła podstawowa w Radzikach Dużych, kran w WC parter	Kontrola urzędowa – parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	
26.04.2022r	R/23/22 LM/W-632-R/23/22, LF-632-R/23/22	Punkt monitoringowy Sieć- szkoła podstawowa w Długiem, kran w kuchni.	Kontrola urzędowa - parametry grupy B	

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RYPINIE
ul. Warszawska 38a, 87 – 500 Rypin
psse.rypin@pis.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-rypin

18.01.2022r	181/22 118/22	Punkt monitoringowy sieć- urząd gminy w Wąpielsku, kran w WC I piętro	Kontrola Wewnętrzna jakości wody- parametry grupy A (dodatkowo żelazo i mangan)	Badanie wykonane w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku Badania wykonano przez MS LAB Sp. z o.o w Rypinie ul. Sportowa 22
-------------	------------------	---	---	--

Badania zostały wykonane w ramach kontroli urzędowej jakości wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Włocławku ul. Płocka 45 Oddział Laboratoryjny- Sekcja Badań Fizykochemicznych i Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy ul. Kujawska 4.

Badania zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody przez MS LAB Sp. z o.o w Rypinie ul. Sportowa 22 na zlecenie Samorządowego Zakładu Budżetowego przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie **stwierdza**, że w zakresie badanych parametrów i wskaźników fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych **że woda z wodociągu publicznego w Półwiesku Małym** spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz.2294) i w związku z powyższym woda z w/w urządzenia wodociągowego **nadaje się do spożycia przez ludzi.**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W RYPINIE

Beata Grabowska

Wyk w 3 egz.

Otrzymują:

1. Samorządowy Zakład Budżetowy przy Urzędzie Gminy w Wąpielsku- elektronicznie
2. NHŻ w/m - egz. nr 1
3. NHD w/m - egz nr 2
4. a/a- egz. - nr 3